

(Kommune)

1401 Flore

FERDIGATTEST

etter plan- og bygningslova av 14. juni 1985 § 99 nr. 2 og 3

Meidar

Vestlandshus Flore A/S
Boks 242

6901 Flore

Byggherre

Vestlandshus Flore A/S
Boks 242

6901 Flore


FERDIGATTEST ER GITT FOR

Eigedom/byggjestad	Gnr.	Bnr.	Festnrr.	Saksjonsnr.
Strandavegen	27	74 og 926		

Dykkar søknad	Dato		
	22.04.93		
Kva slag arbeid	Nybygg		
Kva slag bygg	To vertikaldelte tomannsbustader		
Behandling/vedtak	Bygningssjefen	Vedtaks dato	Saksnr.
		08.07.94	D109/93
Merknader	Vi har kontrollert arbeidet i samsvar med pbl. § 99. 23.02.94 v/Dve Rune Myre		
	Det er ikkje funne noko som strir mot vilkåra i byggjeløyvet eller dei gjeldande føresegnene i bygningslovgjevinga.		
	Bygningen eller deler av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det byggjeløyvet gjeld for (jfr. § 93) Ei slik bruksendring krev særskild godkjenning.		
Evt. merknader:			
1. Husvera i det austre bygget må utstyraast med brannslökkingsutstyr (husbrannslange eller handslokkeapparat 6 kg ABE).			
2. Parkeringsplass og tilkometvegar må ferdigetillaast. Ildsted er ikkje montert.			

UNDERSKRIFT

Stad	Dato	Sign. / Stempel
Flore	28.02.94	Ole Molnes bygn.reg.sjef


FLORA KOMMUNE
 Bygn-og reg. sjefen

KOPI SENDT	<input checked="" type="checkbox"/>	ansvars havende	Namn	Adresse
			Arild Liseth, Boks 242, 6901 Flore	
	<input checked="" type="checkbox"/>	andre	Namn	Adresse
			Brann- og feiarvesen, her	
			Namn	Adresse
			Liv Byrkjeland, 6900 Flore	
			Namn	Adresse
			Reidunn Byrkjeland, 6900 Flore	