

Kommune
1401 Flora

MELLOMBELS BRUKSLØYVE

etter plan- og bygningslova av 11. juni 1993 nr.85

Meldar
**Vestlandhus Florø AS
Pb. 242
6901 Florø**

Byggherre
**Vestlandhus Florø AS
Pb. 242
6901 Florø**

MELLOMBELS BRUKSLØYVE GITT FOR

Eigedom / byggjestad	Gnr.	Bnr.
Bjørndalvegen 14 (Solheimsfeltet)	25	69

Kva slags arbeid	Dykkar søknad	Kva slags bygg
Nybygg	02.10.96	Tomannsbustad, søndre del
Behandling/vedtak	Dato	Saksnr.
Bygningssjefen	06.10.96	BG-D229/96

Arbeidet er kontrollert i samsvar med plan- og bygningslova § 99, v/S.furnes 16.05.97
og det vert med dette gjeve mellombels bruksløyve for:

husvære, søndre del av vertikalbustad

Ferdigattest må krevjast seinare, men attesten kan ikkje bli gitt før fylgjande arbeid er utført:

1. Utgangsdør frå kjøkken skal haldast forsvarleg avstengt til det er montert utvendig trapp/terasse.
2. Brannsløkkeutstyr/røykvarslarar skal monterast før innflytting
3. Pipe skal ha tilfredstillande tilkomst for feiing (f.eks. plattform), alt. kan det monterast feieluke på loft eller over tak.
4. Nedløp skal tilkoplast drencsystem
5. Innv. trapp skal ha handlist på begge sider

- * Eldstad ikkje montert
- * Utvendig kant mot tilkomstveg må sikrast med gjerde

UNDERSKRIFT

Stad	Dato	Sign./Stempel
Florø	30.05.97	FLORA KOMMUNE Bygn.- og reg. sjefen Steinar Furnes (bygn.sjef)

Kopi sendt til

Brannsjefen, her.

Kommune

1401 Flora

FERDIGATTEST

etter plan- og bygningslova av 11. juni 1993 nr.85

Meldar

Vestlandshus Florø AS
Pb. 242
6901 FLORØ

Byggherre

Vestlandshus Florø AS
Pb. 242
6901 FLORØ

FERDIGATTEST ER GITT FOR

Eigedom / byggjestad

Bjørndalvegen 14 (Solheimsfeltet)

Gnr.

25

Bnr.

69

Kva slags arbeid

Nybygg

Dykkar søknad

02.10.96

Kva slags bygg

Tomannsbustad, nordre del

Behandling / vedtak

Bygningssjefen

Dato

06.10.96

Saksnr.

BG-D229/96

Dato /bygn.kontrollør

22.04.97 v/s.furnes

Arbeidet er kontrollert i samsvar med plan- og bygningslova § 99.

Det er ikkje funne noko som strir mot vilkåra i byggeløyvet eller dei gjeldande føresegnene i bygningslovgjevinga.

Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det byggeløyvet gjeld for.

Ei slik bruksendring krev særskilt godkjenning.

Evt. merknader:

1. Utgangsdør frå kjøkken skal haldast forsvarleg avstengt til det er montert utvendig trapp/terasse.
2. Pipe skal ha tilfredstillande tilkomst for feiing (feks. plattform), alt. kan det monterast feieluke på loft eller over tak.

- * Eldstad er montert
- * Loft er ikkje innreidd

UNDERSKRIFT

Stad

Florø

Dato

23.04.97

Sign./Stempel

FLORA KOMMUNE
Bygn- og reg/sjefen

Steinar Furnes (bygn.sjef)

Kopi sendt til

Brannsjefen