

BYGNINGSSJEFENS KONTOR  
BYGNINGSINSPEKTØREN

+17-61

JNR.	MOTTATT
001621	23.JUN.61
BERGEN HELSERÅD	

Til helserådets ordfører.

Herved meddeles at den av hr.

under 23/5. 1955

er ferdig til innflytning.

Man vil herved forespørre om det i bglvs. § 142, 4 foreskrevne samtykke til innflytning vil bli gitt.

Bergen den 20/6. 1961.

Bygningsinspektøren  
Søndre Distrikt  
f.o.s. Schnitler

Hr. Bygningsinspektøren i Bergen.

Eiendommen Natlandsveien nr. 80a-b er undersøkt.

Der kan gis tillatelse til innflytning.

Se. bærekraften.

Bergen helseråd den 3. juli 1961.

K. Schnitler  
fung. ordfører.  
K. Schnitler

Matskapventiler må få kanal mellom yttervegg og matskapvegg.

Ventilene må renses opp.

Avtrekksvifte for törkerom og vaskerom bråker. Viften bør gå døgnet rundt og må være "lydlös".