

BERGEN KOMMUNE



BYGNINGSSJEFEN

Jnr. 2278/55

FCM/JR

BYGNINGSINSPEKT

3. JUN 1958

JNR.	MOTTATT
002293	19 SEP. 58
BERGEN HELSERÅD	

Arkitekt Arthur Darre Kaarbö,
H e r.

Ad. Natlandsveien 80a-b - Erleveien 35x. Gravetillatelse.

Herved gis tillatelse til å sette i gang gravearbeidet på nevnte eiendom.

Tillatelsen gis på vilkår av:

1. At intet støpearbeid eller annet byggearbeid foretas, før der foreligger approbasjon av byggeanmeldelsen, eller der er gitt skriftlig tillatelse til å fortsette arbeidet. Eventuell søknad om slik tillatelse må være ledsaket av et ekstra sett tegninger og anmeldelsesskjema.
2. At intet gravearbeid settes i gang, før bygningens beliggenhet er påvist av oppmålingsvesenet, som har fått oversendt Deres rekvisisjon.
3. At alt arbeid skjer på eget ansvar.
4. At spørsmål om andres rettigheter på tomten (vei, brønn, veiter, e. likn.) samt reguleringsmessige spørsmål er brakt i orden, før gravearbeidet er satt i gang.
5. At samtlige naboer varsles.
6. At materialkontorets tillatelse til å sette arbeidet i gang foreligger, kfr. loven om arbeidskraft.

En gjør dessuten oppmerksom på:

1. Under arbeidets gang må bestemmelsene i bglvs. §§ 128-130 iakttas.
2. Eventuelle forstøtningsmurer må anmeldes hertil snarest.
3. Stoppes arbeidet for et lengre tidsrom enn 1 måned, må bygningskontrollen varsles skriftlig.

Bergen den 30. desember 1955

F. C. M. Mohn

kst.

Sendes herr bygningsinspektøren til underretning.

BYPLANSJEFER LAGEN	
Jnr.	59
Dato	2 / 1 / 19 59
Bilag nr.	15/15

JNR.	MOTTATT
002293	19 SEP. 58
BERGEN HELSERÅD	

jnr. 948/55
FCM/JR

Arkitekt Arthur Darre Kaarbö,
H e r.

Ad. Natlandsveien nr. 80A-B.

Etter å ha mottatt den i skriv av 1/12.55 forlangte deklarasjon og de i samme skriv forlangte rettede tegninger, approberes herved Deres byggeanmeldelse av 23/5.55 på de av bygningsrådet under 28/11.55 stilte vilkår.

Bygningsrådets vedtak har slik ordlyd:

"Bygningsrådet godkjenner byggeanmeldelsen på vilkår av:

1. At bygningen får brannsikker innredning etter bglvs. § 93.
2. Dog kan det godkjennes at der mot kjøkken og bad anbringes hårde trefiberplater istedenfor brannherdig kledning.
2. At der anbringes selvlukkende branndører 30
 - a. mellom trapperom og kjeller.
 - b. mellom trapperom og loft.
 - c. i brannvegg mellom bygningene såvel i kjeller som på loft.
3. At søppelnedkast innredes etter byggeforskriftenes kap. 31.
4. At brannveggen mellom de to bygninger på loftet føres oppunder sukledningen og at undersiden av denne i en avstand av 1 meter på begge sider av brannmuren forsynes med brannherdig kledning.
5. At vinduene til de to soverom på loft kan nås ved brannvesenets stigebil.
6. At loftsinnredningen på den side av trapperom hvor soverommet ligger utføres av ikke brennbare materialer.
7. At undersiden av den interne trapp forsynes med brannherdig kledning.
8. At feining av skorsteinen kan skje utenfor soverommene.
9. At den utvendige mur føres oppunder sutaket og at den del av sutaket som ligger utenfor murens innside utføres av ikke brennbart material.
10. At pipen utføres av teglstein også i kjeller.
11. At tilfluktsromsveggene føres utenom pipen.
12. At bgfsk. kap. 5 om varme- og lydisolasjon og ventilasjonsreglene av 12/7.43 følges.

13. At der avgis tinglyst erklæring vedr.
 - a. fellesledninger.
 - b. fellesbrannvegg.

14. At taket tekkes med røde panner.

15. At vilkårene i situasjonskart av 24/9.53 følges".

Bestemmelser i bygningslov og forskrifter må følges.

I henhold til gjeldende bestemmelser må materialkontorets tillatelse foreligge før arbeidet settes i gang.

Bygningsinspektøren må likeledes varsles.

Bergen den 8. februar 1956



F. Chr. Mohn

kst.

Arkitekt Arthur Darre Kaarbö.
Torgalmenningen 8.

H e r.

Jnr. 948/55.
PM/ET.

Ad: Natlandsveien nr. 80 a-b.

Etter å ha mottatt de i skriv av 3/11-1958 forlangte rettede tegninger, approberes herved Deres tilleggsanmeldelse av 25/6-1958 på de av bygningsrådet under 27/10-1958 stilte vilkår.

Rådets vedtak har slik ordlyd:

" Bygningsrådet fornyer herved den under 8/6-1958 meddelte approbasjon og godkjenner de anmeldte endringer på vilkår av:

1. At innredningen utføres av ikke brennbare materialer.
2. At der blir en nøddør fra de 2 soverom til loftsgangen.
3. At vinduene i gavlveggene kan nåes med brannvesenets stigebil.
4. At takhöyden på loft ökes til minst 2,5 meter.
5. At der innredes lovlige boder i kjeller til alle leiligheter.
6. At der for hver oppgang anordnes et rom for törk av småvask.
7. At de til hovedanmeldelsen stilte vilkår etterkommes.
8. At byplanrådet intet har å bemerke."

En bemerker:

Ad: pkt. 8.


Byplansjefen har i påtegning av 14/1-1959 uttalt:

"En finner å kunne anbefale at det dispenseres fra § 12 pkt. 1 i vedtektene for strøket slik at vinduene i takflaten kan plaseres i samsvar med bygge- anmeldelsen."

Bestemmelser i bygningslov og byggeforskrifter må følges.

Bergen, den 27. januar 1959.


Tom Doran.


F. Chr. Mohn.