

1048/52.
FCM/RM.

A/S Vestlandske Rørleggerforretning ,
H e r .

ad: Nordnesveien nr. 26 a.

Deres byggeanmeldelse av 21/6.52 har vært forelagt bygningsinspektøren og vann- og kloakkvesenet.

Bygningsinspektøren uttaler:

"Isolasjon og ventilasjon må utføres forskriftsmessig. Ellers intet å bemerke."

Vann- og kloakkvesenet uttaler:

"Avløp for det prosjekterte w.c. må kan føres til offentlig kloakk i Nordnesveien. Intet utslagssted må ligge lavere enn 60 cm. over topp av offentlig kloakk i forgreningspunktet.

Før rørleggerarbeidet igangsettes må detaljerte planer for dette innsendes til vann- og kloakkvesenet til godkjennelse."


I henhold hertil approberes anmeldelsen på de stilte vilkår.


Bestemmelser i bygningslov og -forskrifter må følges hvor der ikke uttrykkelig er gitt dispensasjon.

I henhold til gjeldende bestemmelser må materialkontorets tillatelse foreligge før arbeidet settes igang.

Bygningsinspektøren må likeledes varsles.

Bergen den 21. juli 1952.


T. Doran.


Ant. Andréassen.