



BERGEN KOMMUNE
KOMMUNALAVDELING BYUTVIKLING
BYGGESAKSAVDELINGEN

EIDE ARNE
NORDNESVEIEN 26A
5005 BERGEN

Arkiv 5210
Deres søknad av 26.06.90 Vår ref. Snr 901358 Bergen, den 16.10.1990
KH/gt.

B Y G G E T I L L A T E L S E

Byggeplass: NORDNESVEIEN 26 A Eiendom: 1-0165-0473
Byggherre : EIDE ARNE Adr.: NORDNESVEIEN 26 A
Anmelder : EIDE ARNE Adr.: NORDNESVEIEN 26 A
Arbeidets art: TILBYGG/PÅBYGG Bygningens art: BOLIGBYGG

- Byggetillatelse gis i henhold til søknad stemplet byggesaksavdelingen 27.06.90 og tegninger stemplet byggesaksavdelingen 21.06.90.

I tillegg til ALMINNELIGE BESTEMMELSER (se vedlegg) gjelder følgende vilkår:


- De deler av huset som kommer nærmere nabogrense enn 4 m skal utføres i brannklasse min. B-30.
- Enhver boenhet skal ha røykvarsler(e) som plasseres slik at alarmstyrken, målt i soverom, er minst 60 db (A) når mellomliggende dører er lukket. Videre skal hver boenhet ha montert brannsløkkingsutstyr som kan benyttes i alle rom. Bergen brannvesen anbefaler fast montert husbrannslange.
- Vindu som rømningsvei skal utføres i henhold til byggeforskriftenes kap. 30.76.
- Før rørleggerarbeidet igangsettes må detaljerte planer utført av autorisert rørlegger sendes VVA-avdeling drift til godkjenning.
- Før arbeidet igangsettes skal søknad om ansvarsrett være innsendt og godkjent, jfr. plan- og bygningslovens paragraf 98.

Saken er behandlet og avgjort administrativt i medhold av delegert myndighet fra bygningsrådet, jfr. plan- og bygningslovens paragraf 11.

(Se vedlegg for ORIENTERING OM KLAGERETT)

BYGGESAKSAVDELINGEN
for byggesakssjefen


Dag Halvorsen
overingeniør


Kirsti Haaskjold
avd.ingeniør