

BYGNINGSSJEFENS KONTOR
BYGNINGSINSPEKTØREN

JNR.	MOTTATT
002983	-9 DEC. 65
BERGEN HELSERÅD	

Til helserådets ordfører.

Herved meddeles at den av hr. Hospital Betanien v/arkt. Alvsaker og
Vaardal-Lunde
under 29. februar 1964 anmeldte 5-etasjes betongbygning
er ferdig til innflytning. Kalfarveien nr. 20.

Man vil herved forespørre om det i bglvs. § 142, 4 foreskrevne samtykke til innflytning vil bli gitt.

Bergen den 8. desember 1965.

Jnr. 2983/65
LD/LE

Bygningsinspektøren
Nordre Distrikt
M. Skjellum

Hr. Bygningsinspektøren i Bergen.

Eiendommen Kalfarveien nr. 20 er undersøkt.

Der kan.....gis tillatelse til innflytning.

Bergen helseråd den 5.1. 1966

L. B. Johansen
ordfører.



BYGNINGSSJEFEN
HEISINSPEKTØREN

Løpe-nr. 1021.

Godkjennelseserklæring.

Den for en bæreevne av 5 personer bestemte person-
heis i matr.nr. 23 Kalfarvson
tilhørende Hospital Betanien, Söstrernas nybölhus,
og som er levert av Brødrene Røder Mek. Verksted A/S, Vennessia,
og forsynt med det løpende fabrikknummer 1041 ble i dag underkastet
den i § 34 i forskriftene av 27. oktober 1949 om innretning og drift av heisanlegg
foreskrevne undersøkelse med hensyn til sin maskinelle innretning og tillike under-
søkt med hensyn til forskriftenes øvrige bestemmelser.

Denne undersøkelse ble utført på grunnlag av de tidligere prøvede og bekreftede
tegninger, beskrivelser og beregninger.

Herved ble det godtgjort, at utførelsen i alle deler er overensstemmende med
disse, og at heisen tilfredsstillende, såvel hva den maskinelle innretning angår som forøvrig,
vedtekter av 27. oktober 1949.

Heisen kan derfor tas i bruk så snart den i bygningsloven foreskrevne ferdig-
attest for bygningen er ervervet.

For denne erklæring betales til bykassen kr. 100.--

Bergen, den 24 sept. 1965.

Jak. Bergmann.