



BYGNINGSSJEFEN

BYGNINGSSJEFEN

i Laksevåg

J.nr.: 1463/66

Innkommet:

FERDIGATTEST

for eiendommen Blokk II, en parsell av grnr. 54, brnr. 404, Monrad
Mjeldesvei 27,29,31,33,35.

Herved attesteres, at det i henhold til byggeanmeldelse av 17.11.1964.
fra Borettslaget Nyegården I, v/Laksevåg Boliglags representant
arkitekt Fr. Theodor Olsen
godkjente byggearbeide:

En 4-etasjes boligblokk i betong og tre er lovlig.

Det er kontrollert 8 røkke(r) og følgende ildsteder:

Kjeller: 10 oljefyringskaminer 2. etasje: 10 oljefyringskaminer.
+ 1 elektr. vaskeri og tørke-
rom. 3. " 10 oljefyringskaminer.
Underetasje: 1. etasje: 10 oljefyrings- 4. " 10 oljefyringskaminer.
kaminer

Dessuten:

- Merknader:
1. For adkomst til nødutgang i tilfluktsrommene mangler trinn i murvegg.
 2. Drensledning ved nordøstre hjørne av bygget er ikke tildekket.
 3. Terrenget på vestsiden ved inngangene faller inn mot bygget og forårsaker at overvann bløter opp jordmasser og tilgriser murvegg og innganger.
 4. På kant av den høye forstøtningsmur mot vei på østsiden av bygget må settes opp gjerde.

Det er holdt synsforretning i henhold til bygningslovens § 142, og samtykke til innflytting foreligger fra helserådets ordfører. Bygningen er lovlig og kan tas i bruk.

Laksevåg den 18. oktober 1966.

Bygningssjef.

F. Theodor Olsen