

18.januar 1960.

P/ES

Herr John Rio,
Rekdalsvegen 8,
Straumsgrend.

Straume. G.nr.21, b.nr.576. Nye tegninger vedrørende prosjektert enebolig.


De nye tegninger stemplet 15-1-60, mrk.V, kan godkjennes. Det må innsendes statisk beregning av jernbetongtak over garasje. Det må anordnes flammeskjerm (betong) over innkjørselport. Vinduer må være av trådglass i jernramme, og utgangsdør må være massiv tredør.


Garasjen må ventileres ved golv og tak i motstående vegger.

WC er ikke tillatt montert.

Vedlagt 1 sett tegninger i retur.

BYGNINGS- OG REGULERINGSSJEFEN


Svén Løvik



19. september 1957.

P/G.

Herr John Rio,
Rekdalsvegen 8,
Straumsgrend.

Ad prosjektert enebolig på g.nr. 21, b.nr. 576.

Vedlagt tilbakesendes 1 sett tegninger stemplet 20/6-57, mrk. III, som godkjennes med de påførte korreksjoner, idet spillvannsmelding er godkjent dog uten instalasjon av W.C.

Törrprivet må innføres i samsvar med Fana helseråds forskrifter.


Utstikning må rekvireres hos oppmålingsvesenet etter korrigert situasjonsplan stemplet 20/6-57.

Byggherren må redegjøre for sine kvalifikasjoner for eventuelt å kunne godkjennes som ansvarshavende.

Vedlagt 1 spillvannsmelding.

BYGNINGSSJEFEN I FANA


Sven Lövik



15. juli 1957.

P/G.

Herr John Rio,
Rekdalsvegen,
Straumsgrend.

Ad prosjektert våningshus på g.nr. 21, b.nr. 576.

De nye tegninger stemplet 20/6-57, mrk. III, kan godkjennes, med plasering som angitt på korrigeret situasjonsplan stemplet s.d., men før tegningen kan sendes godkjent i retur må det foreligge godkjent spillvannsmelding.

BYGNINGSSJEFEN I FANA


Sven Lövik

J.P.