

603/51.
FCM/Raa.

Herr arkitekt Peter Andersen,
H e r .

ad: Søre Almenningen nr. 2 og Gørbitz gate 14.

Deres byggeanmeldelse av 30/3.51 har vært forelagt bygningsinspektøren, brannvesenet, helserådet og tilsynsrådet for byens utseende.

Bygningsinspektøren uttaler:

"Når der innsendes stabilitetsberegninger for jeñdragere til godkjennelse og disse blir betryggende isolert er der forøvrig bygningsmessig sett intet å innvende til ominnredningen i butikketasjen."

Brannvesenet uttaler:

"Brannvesenet kan for sitt vedkommende gå med på ombygningen når følgende krav etterkommes:

1. Jerndragere må isoleres i overensstemmelse med forskriftenes kap. 20.1 la og b.
2. Vinduer i, over og ved siden av dører til entreeer i trappehuset må forsynes med trådglass."

Helserådet uttaler:

"Helserådet har ikke noe å innvende mot de planlagte forandringer. Da en imidlertid går ut fra at en såvidt stor kolonialforretning i kombinasjon med brødutsalg betinger en betjening på 4 a 5 personer vil forlange at det lagerrom som støter til butikklokalene blir innredet som garderobe- og spiserom for betjeningen. Lagring av matvarer i dette rom blir ikke tillatt."

Tilsynsrådet for byens utseende uttaler:

"Fasadene godkjennes."

I henhold hertil approberes byggeanmeldelsen.

Bestemmelser i bygningslov og -forskrifter må følges hvor det ikke uttrykkelig er gitt dispensasjoner.


I henhold til gjeldende bestemmelser må materialkontorets tilslatelse foreligge før arbeidet settes igang.


Bygningsinspektøren må varsles når arbeidet påbegynnes.

Bergen den

3.

juni 1951.


Tom Doran.



F.Chr. Mohn.



BYGNINGSSJEFENS KONTOR
BYGNINGSINSPEKTØREN

Herr arkitekt Peter Andersen,
Her.

Ad: Søre Almenning nr. 2.

Det av Dem anmeldte og under 13/6-51 approberte
forandringsarbeider på rubr. eiendom viser seg ved
inspeksjon ikke å være påbegynt.

Da byggetillatelsens gyldighet i h. t. bglvs.
§ 135 er utløpt, underrettes De herved om at saken er arkivert.

Der må søkes om fornyelse av approbasjonen før
arbeidet eventuelt igangsettes.

Bergen den 5. januar 1953.

Bygningsinspektør
Nordre Distrikt
J. M. H.