



Herr H. Helgesen,

Her.

ad: Søndre Almenning nr. 2 og

Gørbitz gate nr. 14.

I anledning Deres anmeldelse av 17. nov. 1939 angående installasjon av W.C. og utvidelse av vaskerum i ovennevnte eiendom meddeles at bygningsinspektøren under den 21. nov. 1939 bemerker:

"W.C. rummene må utføres i h.t. forskriftene og ventileres over tak.

Det utvidete vaskerum må forsynes med dampavtrekk."

Vann- og kloakkvesenet anfører under den 24. nov. 1939 følgende:

"Avløpet fra de projekterte vannklosetter kan føres til den offentlige kloakk i Søndre Almenning.

Før rørleggerarbeidet igangsettes må der innsendes detaljerte planer for dette til godkjennelse av vann- og kloakkvesenet".

Anmeldelsen har vært forelagt helserådet som i møte den 19. desember 1939 fattet følgende beslutning:

"Byggeandragendet anbefales på de av bygningsinspektøren nevnte betingelser."

Anmeldelsen approberes under forutsetning av at de foran opstilte krav og betingelser efterkommes.

Bygningsinspektøren må varsles ved arbeidets påbegynnelse.

Bygningsjefen i Bergen, den 28. desember 1939.

Sverre Madsen

Herr H. Helgesen,

Her.

ad Søndre Almenning nr. 2 og Gørbitzgate nr. 14.

I anledning Deres tilleggsanmeldelse av 18. oktober 1940 i tilslutning til tidligere anmeldelse angående forandringsarbeider i ovennevnte eiendom meddeles at tilleggsanmeldelsen approberes.

Bygningssjefen i Bergen, den 23. oktober 1940.

Sverre Madsen
tegn.