



BERGEN KOMMUNE

Byutvikling

VESTLANDSBYGG A/S

5347 TORSTEINSVIK

Arkiv 5210

Deres søknad av 11.07.92 Vår ref. Snr 927248 Bergen, den 23.7.1993

M I D L E R T I D I G B R U K S T I L L A T E L S E
i henhold til plan- og bygningslovens paragraf 99.

Byggeplass: STOKKEDALEN HUS A 12 Eiendom: 0-0021-0862

Byggherre : VESTLANDSBYGG A/S Adr.:

Ansvarsh. : TOFT KÅRE S Adr.:

Arbeidets art: NYBYGG Bygningens art: TOMANNSBOLIG

Søknaden om byggetillatelse mottatt: 15.07.92

Byggetillatelse gitt.....: 01.10.92

Arbeid som gjenstår :

- Takvann må ledes bort fra huset.
- Montering av permanent rekkverk på mur i grense mot syd.
- Det gjenstår noe tilfylling og planering.
- Montering av håndlist på vegg i trapp.
- Kjellerrom og boder skal ha tilfredsstillende ventilasjon.
- Reviderte tegninger må innsendes.
- Innussing av dør og vindusfalser.
- Vannbord under kjøkkenvindu må utbedres.
- Utvendige dører må få forsvarlig tetting.
- Røkmelde må monteres i underetasje.

Det taes forbehold om å komme tilbake med nye krav etter byggeforskriftene for ferdigattest gies.

Ovennevnte arbeid må være utført innen 23/10-93 slik at ferdigattest kan gis.

BYGGESAKSAVDELINGEN
for byggesakssjefen

Knut Olaf Pedersen
Knut Olaf Pedersen
bygn.inspektør

Kopi: Bergen brannvesen