



BERGEN KOMMUNE

## Byutvikling

Anita Rio  
Stokkedalen 12

5064 Straumsgrend

Vår ref rsm. Snr 927248

18. februar 1997

### MUR VED STOKKEDALEN 12. GNR.21, BNR.862.

Et hvert arbeid/tiltak som kommer inn under plan- og bygningslovens bestemmelser skal utføres sikkert og forsvarlig.

Ifølge rapport fra Asbjørn Danielsen datert 12.02.1997 er muren slik den fremstår ikke forsvarlig utført. Konklusjonen er at murfoten må sikres, eventuelt med betongmur, der muren er fundamentert på jordmasser.

**Sikring av muren må utføres innen 07.mars 1997.**

Det gjøres oppmerksom på at utførte mur ikke er i samsvar med opprinnelige profiler mottatt 03.08.1992 og godkjent 01.10.1992. Arbeidet på naboeiendommen gnr.21, bnr.79 er allerede forsinket og kan ikke fortsette før muren er sikret.

Saken er behandlet og avgjort administrativt i medhold av delegert myndighet.

Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen innen 3 uker fra denne underretning er kommet frem, jfr. forvaltningslovens § 28 og 29. Eventuell klage må være begrunnet og sendes hit.

(Se vedlegg for ORIENTERING OM KLAGERETT)

BYGGESAKSAVDELINGEN  
for byggesakssjefen

*Reidar Lokøy*  
Reidar Lokøy  
overingeniør

*Randi S. Michelsen*  
Randi Stavdal Michelsen  
avd.ingeniør

Kopi: Adv. Lars G. Nygaard  
Markeveien 4c  
5013 Bergen  
Hallvard Skadal Flaktveitvegen 314, 5091 Flaktveit  
Inger Bjerkestrand Strangebakken 7, 5011 Bergen



BERGEN KOMMUNE

## Byutvikling

ANITA RIO  
STOKKEDALEN 12  
5064 STRAUMSGREND

Arkiv 5210

Deres søknad mottatt 15.07.92 Vår ref. Snr 927248 Bergen, 16.1.1997  
RSM/gt.

Byggeplass: STOKKEDALEN 12

Eiendom: 0-0021-0862

Byggherre : VESTLANDSBYGG A/S

Adr.:

Anmelder : VESTLANDSBYGG A/S

Adr.:

Arbeidets art: NYBYGG

Bygningens art: TOMANNSBOLIG

FORSTØTNINGSMUR

Viser til midlertidig brukstillatelse datert 23.07.93. hvor det tas forbehold om å komme tilbake med nye krav dersom dette viser seg å være nødvendig.

I forbindelse med byggearbeid på nabotomt gnr 21 bnr 79, viser det seg at Deres mur i vest ikke synes å være forsvarlig fundamentert.

Vi ber med dette om at muren sikres eller at det dokumenteres at muren er forsvarlig fundamentert. Arbeidet må i så fall være utført innen 31.01.97.

Forøvrig ber vi om tilbakemelding om øvrige punkter i midlertidig brukstillatelse er utført slik at ferdigbefaring kan foretas.

BYGGESAKSAVDELINGEN  
for byggesakssjefen

*Reidar Lokøy*  
Reidar Lokøy  
overingeniør

*Randi S. Michelsen*  
Randi S. Michelsen  
avd.ingeniør

Kopi : Inger Bjerkestrand, Strangebakken 7, 5011 Bergen.  
Ansvarshavende.