



# Ferdigattest

for eiendommen nr. Sælen, gnr. 22, bnr. <sup>175</sup>16, blokk A.

Hesjeholtveien 20-22

Herved attesteres, at det i henhold til bygningsanmeldelse av 30.3.1963, fra ~~nr.~~ Vestlandske Boligbyggelag, v/arkitekt Aage Blich approberte byggefretagende: 11 etasjes boligbygg i betong ..... er lovlig.

Jfr. tinglest deklarasjon.

Der er besiktiget ..... røpiper og følgende ildsteder:

Kjeller .....	4. etg. ....	8. etg. ....
1. etg. ....	5. „ .....	9. „ .....
2. „ .....	6. „ .....	10. „ .....
3. „ .....	7. „ .....	11. „ .....

Dessuten vaskeri og tørkerom i underetasje, oppvarming fra felles fyrsentral, 2 tilfluktsrom samt 2 personheiser.

Den bebyggede flate er i h. t. bglv.s § 57 inntegnet på målebrevet og samtykke til innflytning foreligger fra helserådets ordfører i h. t. bglv.s § 142, 4.

Bergen den 18. januar 19 67.

*[Signature]*  
bygningsinspektør.

Der er avholdt synsforretning i h. t. bglv.s § 142. Bygningen er lovlig og kan tas i bruk.

Bergen den <sup>25/1</sup> ..... 19 67

Ferdigattesten d.d. mottatt:

Bg., den 25/1-67  
for Vestbo.

Tom Doran (sign.)  
bygningssjef

*[Signature]*

Arkitekt Aage Blich.  
Torgalmenningen 10.

Jnr. 939, ~~940~~, 941/63. H e r.  
PM/ET.

Ad: Sælen, gnr. 22, bnr. 16, blokk A, ~~B~~, og C.

Etter at en har mottatt de i skriv av 26/10-1963 forlangte rettede tegninger og den i samme skriv forlangte deklarasjon approberes herved Deres byggeanmeldelser av 30/3-1963 angående ovennevnte eiendommer på de i bygningsrådets møte 7/10-1963 stilte vilkår.

Bygningsrådets vedtak har slik ordlyd:

" Bygningsrådet godkjenner byggeanmeldelsen på vilkår av:

1. At bygningen som kommer inn under bglvs. § 123, får brannsik-ker innredning etter bglvs. § 93 og tilfredsstiller kravene i bgfskr. kap. 33.
2. At samtlige soverom som ikke får direkte adgang til altaner får nødutgang til kjøkkenet ved direkte dør eller over alta-ner.
3. At ytterveggene på langfasadene utføres som beskrevet i brann-sjefens skriv av 19/9-1963 til anmelderen.
4. At rommet under varetaket avdeles med 2 tversgående brann-trygge vegger som flukter med midtveggen i takoppbyggene. Eventuelle dører i disse vegger må være selvlukkende brann-dører -30.
5. At oppbygget for heis, heismaskinrom, trapperom og vifterom utføres med vegger og tak av brannfaste materialer.
6. At der anbringes selvlukkende branndører -30:
  - a. i underetasjen:

fra gang mot vestibyle, tavlerom , rom for sykler, verk-sted for vaktmester, lager for huset, samt døre i brann-trygge vegger mot vaskerom og tørkeavdeling.

b. I takoppbyggene:

Samtlige dører i takoppbygget, såvel utvendige som innvendige.

7. At rekkverket på fasadealtanene blir minst 110 cm. høyt, brannsikkert og tett. Eventuelle skiller som oppsettes på altanene må være slik utformet at de lett kan forseres.
- ✓ 8. At dørene mot trapperommene utføres som selvlukkende massivdører av hård tresort (Pendeldører tillates ikke). Dører i entréer må utføres som massivdører, uten finerfyllinger. Eventuelle glassfyllinger i dørene må utføres med trådglass.
9. At samtlige innvendige lysåpninger måt trapperom, korridorer og entréer, samt vinduer i takoppbygg forsynes med trådglass.
10. At trapperommene anten får røykavtrekk som står åpen til enhver tid eller kan åpnes fra underetasjen.
11. At søppelnedkastet utføres i samsvar med bgfskr. kap. 31. Således må lukene til innkastlukene være tette sluttende, og av en slik utførelse at uvedkommende ikke kan åpne dem.
- ✓ 12. At der etter nærmere konferanse med brannvesenet anbringes en 2½" stigeledning i hvert trappehus, med hensiktsmessig tilkobling for brannvesenets pumpebil i underetasjen og koplinger for uttak av brannvesenets 2½" brannslanger i hver etasje.
13. At der blir kjørbar atkomst til minst en av bygningens langfasader, for brannvesenets stigebiler.
14. At der innsendes særskilt anmeldelse vedrørende:
  - a. fyringsanlegg.
  - b. ventilasjonsanlegg.
  - c. heiser.
15. At der etter nærmere konferanse med brannvesenet anbringes hydrant som har minst 6" tilførselsledning.
16. At der anbringes brannsløkningsapparater etter brannvesenets anvisning.
17. At bgfskr. kap. 5 om varme- og lydisolasjon følges.
18. At der innsendes statiske beregninger.
19. At tilfluktstommene utføres i samsvar med forskriftene og får kunstig luftfornyelse.
20. At kjøkken og soverom får friskluftventiler.
21. At materialer og farger i fasadene godkjennes i detalj av tilsynsrådet for byens utseende før utførelse.
22. At vilkårene i situasjonskart av 8/6-1963 etterkommes.


23. At der avgis tinglyst erklæring vedrørende fellesledninger."

Bestemmelser i bygningslov og byggeforskrifter må følges.


Bygningsinspektøren må varsles før arbeidet settes i gang.

Eventuelle forstøtningsmurer må anmeldes særskilt.

Bergen, den 6. februar 1964.



Tom Doran.



---

F. Chr. Mohn.