

IFÆRDIG ATTEST

for eiendommen nr. "Arne Abrahamsensvei 4 a.b.c." Gnr. 54
brnr. 512.

Herved attesteres, at det i henhold til bygningsanmeldelse av 16. april 1953

fra hr. Laksevåg Boliglag A/S approberte byggeføretagende:
et tre-etasjes våningshus

er lovlig.

Der er besigtiget 3 røkpiper og følgende ildsteder:

Kjelderen	2 elektr. vaskemaskiner, 1 elektr. kletørrer.	4de etage	komf.	ovne
1ste etage	6	5te		
2den	6	Lofter		
3dje	6			

Desuten må følgende mangler rettes innen 1. måned fra d.d. : 1.) De to branndører av type "B.60" må anskaffes . 2.) Ved vinduene utfor repoer må påsettes jernspiler. 3.) Ved åpning i branngavl på loft må anbringes en trapp. 4.) Rekkverk må oppsettes på forstöttningsmur. 5.) Husnummerskilt må påsettes.


Laksevåg den 4. juli 1956

Bygningssejfen i Laksevåg

H. Polim

1.2.3.4./ AH.

Byggearbeidet er besigtiget i henhold til bglv. § 142, 4 og er i overensstemmelse med sundhetsvedtægten.



Laksevåg den 9. juli 1956.

[Signature]
helsrådets ordfører.

Da bygningen er i overensstemmelse med bygningsloven og sundhetsforskrifterne kan den taes i bruk.

Laksevåg den 6. juli 1956.

Laksevåg bygningsråd

for bygningsrådets formann.
[Signature]