

GL/RAa.

Herr arkitekt Arthur Darre Kaarbø,  
H e r.

ad: Store Sandvikens Utmark (utlodningshuset).

I anledning Deres anmeldelse av 3. d.m. angående oppførelse av nybygning på ovennevnte eiendom har vannverks-sjefen uttalt:

"I henhold til anmeldelsen er kloakkavløpet midlertidig tenkt ført til privat felleskloakk over nabotomten, og vanntilførselen er midlertidig tenkt anordnet fra den private fellesledning samme sted.

Anmelderen må avfinne seg med rette vedkommende om fornøden rett til sådant arrangement, og det må utstedes tinglest deklarasjon vedrørende fellesledningenes tilsyn og vedlikehold.

Da ledningene er tenkt ført inn på nabogrunnen, må anmelderes avfinne seg med eieren om tillatelse til dette.

Når de projekteerte ledninger i den regulerte vei på vestsiden av eiendommen er ferdige, må anmelderen bekoste tilknytning til disse.

Før rørleggerarbeidet igangsettes, må der innsendes detaljerte planer for dette til godkjennelse av vann- og kloakkvesenet."

Bygningsinspektøren har bemerket:

- "2. Terrenget omkring bygningen må planeres slik at høyden fra terrenget til gavlspiss ikke overstiger 9,- m. og høyden til 2. etasjes vindusbrett ikke blir over 5,- m. (Jfr. bglvs. § § 114.3 og 89.2)
3. Kjøkken, entreer, ban- og W.C. rom må ventileres over tak.
4. Pipemunningen over tak må overdekkes med helle eller beskyttes med en støpejernskrage. (Jfr. dept. forskr. 552.7)

6. For øvrig må bglvs. forskrifter, regler etc. følges."

Tilsynsrådet for byens utseende har godkjent fasadene.

Reguleringsvesenet har ikke hatt noe å bemerke til plasseringen av huset .

Oppmålingssjefen har bemerket:

"Kartforretning over parseller som er en del av Store Sandvikens Utmark er ikke avholdt."

Ellers intet å bemerke."

I henhold hertil approberes anmeldelsen under forutsetning av at de gjorte bemerkninger og stillede betingelser etterkommes.


Utkast til deklarasjon overensstemmende med vannverksjefens bemerkninger legges ved. Denne må underskrives av byggherren og innsendes hertil med tinglysingsgebyr før arbeidet igangsettes.


Intet arbeide tillates igangsatt før der er gitt kjøpe- og brukstillatelse til de nødvendige materialer.

Forstøtningsmurer og gjerder må særskilt anmeldes og intet arbeide hermed igangsettes før approbasjon foreligger.

Bygningsinspektøren må varsles når arbeidet påbegynnes.

Bergen den 28. januar 1947.

  
Tom Doran.

  
Gustav Larsen.