

Herr Joh. A. Johannessen,

Hersteds.

ad Fjellgaten nr. 21.

Ianledning Deres anmeldelse av 12. juli 1939 ang. installasjon av w.c. i ovennevnte eiendom meddeles at bygningsinspektøren bemerker:

"W.c.rummene må utføres i h.t. forskriftene og ventileres over tak. Forøvrig er intet å bemerke."

Vann- og kloakkvesenet bemerker:

"De projekterte vannklosetter kan gis avløp til den offentlige kloakk i Fjellgaten.

Før rørleggerarbeidet igangsettes, må der innsendes detaljerte planer for dette til godkjennelse av vann- og kloakkvesenet."

Anmeldelsen approberes under forutsetning av at foranstående bemerkninger etterkommes.

Bygningsinspektøren må varsles ved arbeidets påbegynnelse.

Bygningssjefen i Bergen, den 26. juli 1939.

Jon Knutsen kst.  
tegn.