

§ 108.

Rum for vask og tørring av klær. Rum for klær, matvarer og brensel:

Vaskerum, vedboder og matboder i kjeller. Tørkerum og klækotter på loft.

§ 109.

Klosetter:

§ 148.

Innhegning: Flettverksgjerde eventuelt trestakitt.

Yderligere oplysninger:

Gjeldende servitutter:

Bergen den 3. dje mai 1939.

for Olei Njøten.  
*Ostalvissen*.

byggerie.

anmelder.

*Ostalvissen*

Ansvarshavende.

Anmeldelsen behandledes og godkjendtes i Laksevåg bygningsråds møte 19.5.39, med følgende bemerkninger:

- 1.) Barevegg i kjeller må utføres av 3<sup>rd</sup> plank.
- 2.) I vaskerum må taket og veggen mot soverummet pusses på netting. Likeså må kott under kjellertrappen underpusses i taket.-
- 3.) Røkrøret fra vaskekjelleren kan ikke føres gjennem matskapet. Der mangler 1 matskap.
- 4.) Der må anordnes avtrekk over tak fra vaskerum, alle kjøkken, bad, W.C., samt fra den innelukkede entre i kjelleren.-
- 5.) På eiendommen må tinglyses bestemmelse om at den deltar i anlegg og vedlikehold av felles kloakk- og vannledninger frem til de offentlige ledninger. - Forøvrig må bygningslovens forskrifter befolges.-

Laksevåg bygningsråd den 20 mai 1939

For formannen:

*H. Solheim*

Forlagt og trykt hos Rich. Andvord, Oslo.

### Skjema for byggeanmeldelser

vedtatt av

Norges Kommunale  
Ingeniørveseners Forening  
(Eftertrykk forbudt).  
(Norsk mønster nr. 5824).

Rich. Andvord. Bl. nr. 672.



J.nr.



## Byggeanmeldelse for alle anmeldelsespliktige arbeider i henhold til bygningslovens § 131.

Anmeldelsen, som skal utferdiges i 2 eksemplarer, skal inneholde nøiaktig redegjørelse for alle forhold som er nødvendig til bedømmelse av arbeidets lovlighet, og være ledsaget av de bilag som forlanges i lovens § 132.

Tegningene, som også må være i 2 eksemplarer, skal utføres tydelig og på holdbart papir eller lærret, datert og undertegnet.

Anmeldelsen tillikemed det fastsatte gebyr innsendes til bygningschefens kontor.

Til  
Bygningsrådet i

I henhold til bygningslovens § 131 anmeldes herved at der på matr.-nr. Frydenbøveien gate nr. 12. aktes utført følgende arbeider: (Byggearbeidets art og bygningens anvendelse). To etasjes trehus på støpt grunnmur for beboelse.

Under henvisning til de nedenfor nevnte paragraffer i bygningsloven gis følgende oplysninger:

§ 132, passus 1 a. Idet oversiktsplan vedlegges oppis:

Tomtens størrelse ..... 575.5 m<sup>2</sup>

Eldre bebyggelses areal ..... m<sup>2</sup>

Nye bygningers areal ..... 75.- m<sup>2</sup>

§ 132, passus 1 b. Følgende tegninger vedlegges:

Plan- og fasadetegning m:1:100.  
Situasjonsplan m:1:200.

§ 132, passus 1 c. Byggegrunnens beskaffenhet, den beregnede belastning pr. cm.<sup>2</sup> og fundamentering:  
(Se dept. forskrifter kap. XXII).  
Fjell - gråsteinsfundament.

§ 132, passus 1 d. Drenering, hovedkloakk og vanntilførsel:  
Gryteveiter - privat felleskloakk til off. kloakk -  
vanntilførsel fra off. vannledning.

§ 132, passus 1 e. Fasadenes forhold til nabobygninger: -----

§ 132, passus 2. Særlige konstruksjoner: Ingen.

§ 132, passus 3. Naboforhold: (Attest om varsel til nabo vedlegges):  
Det attesteres at Johannes Frydehbø, Damsgård  
er varslet. Duplikat vedlegges.

§ 132, passus 5. Bygning bestemt til industriell virksomhet, fabrikk eller håndverk:

§ 48 og 62 Bygningens forhold til oparbeidet gate eller godkjent adkomst:  
Foreløpig adkomst over nuværende gårdsvei, fremtidig  
adkomst fra prosjekteret Frydenbøveien.

§ 63. Ildsfarlige og sundhetsfarlige anlegg:  
(Se dept. forskrifter kapt. XIV, XV, XVII).

§ 66, passus 2. Fremspring eller tilbaketrekning av fasaden:

§ 66, passus 3. Sokkelfremspring: 5 cm.

§ 67, passus 1. Balkonger, baldakiner og hengende karnapper:  
Altaner som tegningen viser.

§ 68. Utvendige trapper, kjellernedganger, lys- og luftgraver:  
Som situasjonsplanen viser, støpte trapper.

§ 73. Arker og andre oppbygg over hovedgesims:

§ 75 og 115. Avstand fra nabogrense og annen bebyggelse: Lovlig.

§ 80 og 113. Byggematerialets art og veggene konstruksjon:  
(Se dept. forskrifter kap. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X).  
 $2\frac{1}{2}$ " stående plank med oppklinger, papp og 1" kleddning  
utvendig, plater og panel innvendig.  
 $2\frac{1}{2}$ " bjelkebærende vegg,  $1\frac{1}{2}$ " ytrerumsvegger og 1"  
bod- og kottvegger.

§ 81. Isolasjon: Impregneret papp utvendig,  $\frac{1}{2}$ " plater innvendig,  
for kjellerleilighet papp og panel.

§ 87. Taktekning: Takpapp og panner på rekter og lekter.  
(Se dept. forskrifter kapt. XI).

§ 89—92. Innvendige trappers bredde og stigningsforhold: Lovlige.

§ 99—103. Piper, trukne rør, opvarming og ventilasjon: 9" x 9" loddpipe  
(Se dept. forskrifter kap. XII, XIII, XIV). som vist, oppvarming ved  
kaminer og ovner, ventilasjon ved cementkanaler ført  
over tak.

§ 104—107. Etasjehøider, rummenes gulvflate og lysareal: Lovlige.